

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rosпотребнадзор.ru>,

электронная почта: [rpnrб@02.rosпотребнадзор.ru](mailto:rpnrб@02.rosпотребнадзор.ru)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №  
120 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБДОУ Детский сад №  
120)

местонахождение: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, бул. Молодежный, д. 7  
корп. 1

ОГРН 1030204203303 ИНН 0276042047

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя



**ПРЕДПИСАНИЕ № 07-105**

от «15» апреля 2022 г.

МБДОУ Детский сад № 120  
место выдачи

Выдано на основании акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия №\_02-00-07/611-ВП от «15» апреля 2022 г. и выявленных нарушений обязательных требований.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" выдаю Вам **предписание**:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. Устранить повреждения и дефекты потолков в помещениях, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. В туалетах для подготовительных групп отдельные кабинки оборудовать отдельно для мальчиков и девочек, установить двери, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
3. В режиме образовательной деятельности продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки привести в соответствие с требованиями главы 6, табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
4. В туалетных помещениях установить отдельный водопроводный кран для технических целей, п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.
5. Расстановка кроватей в спальнях провести с обеспечением свободного прохода детей между ними, с отступами от наружной и внутренней стены, п.3.1.6. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

6. В горячем цехе для мытья кухонной посуды установить 2 моечные ванны, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

7. Электросковороду в варочном цехе пищеблока, являющуюся источником выделения тепла, оборудовать локально-вытяжной системой вентиляции, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Производственные и моечные ванны на пищеблоке присоединить к канализации с воздушным разрывом струи от верха приемной воронки для предотвращения обратного попадания сточных вод в ванны, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения

представить документы, подтверждающие выполнение предписания  
допущенного нарушения законодательства указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

в срок до 20.07.2023

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

в срок до 20.07.2023

Должностное лицо Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Республике Башкортостан

главный специалист-эксперт отдела надзора  
гигиене детей и подростков Грачева Ирина  
Юрьевна

должность, наименование отдела

подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 15.04.2022

дата

подпись

расшифровка подписи

заведующий МБДОУ Детский сад № 120 Терехина Ольга Геннадьевна